



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Заводского района
г. Грозного

ул. Маяковского, 3, г. Грозный,
Чеченская Республика, 364000

04.04.18 № 4-26-18

6.04.2018
ответ
отправлен
13.04.18.
Директору МБОУ
«СОШ № 6 г. Грозный»

Джаубатыровой А.С.

ул. Ацетоновая, 6, г. Грозный, ЧР

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности и противодействию терроризму

Прокуратурой района 04.04.2018 совместно со специалистом ОНД и ПР по Заводскому району г. Грозного проведена проверка в сфере исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних и противодействия терроризму в МБОУ «СОШ № 6 г. Грозного» (далее – Учреждение), по результатам которой выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ), требования пожарной безопасности – это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Согласно ст. 3 Федерального закона № 69-ФЗ основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также данной нормой законодательства предусмотрены основные функции системы обеспечения пожарной безопасности.

В силу ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

АБ № 033807

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены правила «О противопожарном режиме» (далее – Правила), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Между тем, проверкой установлено, что отсутствует договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации (ППР п. 61), АПС не обеспечена выводом сигнала на пульт в подразделении пожарной охраны (п. 7, ст. 83 ФЗ 128 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), деревянные конструкции крыши здания, не обработаны огнезащитным составом, с составлением соответствующих актов (ППР п.21), АПС находится в неисправном состоянии (ППР п. 61), пути эвакуации и эвакуационные выходы не обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности(ППР п. 33).

Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из основных принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» основной приоритет профилактики в сфере охраны здоровья является осуществление мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их обучения и трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение требований обеспечения пожарной безопасности создает реальную опасность причинения вреда здоровью граждан, причинения ущерба государства. Кроме того, не выполнение Правил пожарной безопасности ответчиком создает угрозу возникновения пожара и безопасности детей, которые находятся в данном образовательном учреждении.

Выявленные нарушения требований закона стали возможны вследствие поверхностного отношения к своим функциональным обязанностям должностных лиц данного образовательного учреждения, что создает благоприятные условия для совершения террористических актов, последствиями которых является пожар, приводящий к гибели людей и крупному материальному ущербу.

В целях выправления сложившейся ситуации и недопущению впредь указанных нарушений законов руководству Учреждения следует усилить контроль за деятельностью ответственных лиц, а также принять меры, направленные на устранении выявленных нарушений пожарного законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять действенные меры к устранению

выявленных нарушений законодательства, их причин и условий им способствовавших.

2. Незамедлительно разработать в соответствии с нормами правил противопожарной режима инструкцию о мерах пожарной безопасности.

3. Обеспечить административное здание и помещения достаточным количеством первичными средствами пожаротушения, огнетушителями согласно приложению 1 Правил.

4. Разместить на видных местах таблички с указанием номеров пожарной охраны. Ежеквартально проводить проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, о чем составлять соответствующий акт.

5. Заключение договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации (ППР п. 61), АПС обеспечить выводом сигнала на пульт в подразделении пожарной охраны (п. 7, ст. 83 ФЗ 128 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), деревянные конструкции крыши здания, обработать огнезащитным составом, с составлением соответствующих актов (ППР п.21).

6. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Заместитель прокурора района
юрист 2 класса



Р.И. Колоев